

N° Client	N° lms
50570	21470742-001

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Service client
ABIOLAB Suisse
Route de la gare, 6 - CP 22
CH 1195 Bursinel
Tél : 022 361 73 80 - contact@abiolab.ch

Destinataire
ADMINISTRATION COMMUNALE SAINT GEORGE
à l'attention de Mr LE RESPONSABLE
Grande rue 4
1188 SAINT GEORGE

TYPE D'ANALYSE : LEGIO_SUIS_ECS

<p>Cliant : ADMINISTRATION COMMUNALE SAINT GEORGE</p> <p>Vos Réf / Commande : /contrat S 0266 - A</p> <p>Commune : SAINT GEORGE</p> <p>Lieu de prélèvement : ADMINISTRATION COMMUNALE SAINT GEORGE (50570)</p> <p>Point de prélèvement : Salle polyvalente - Lavabo vestiaire professeur</p> <p>Origine de l'eau :</p> <p>Mode de traitement :</p> <p>Nature de l'échantillon :</p> <p>Date / heure de mise en analyse de l'échantillon : 17/11/2021 15:40</p>	<p>Prélèvement effectué le : 17/11/2021 à 09:53</p> <p>Par : Johanne Borfiga</p> <p>En présence de :</p> <p>Observations In Situ : 2e jet Avec brise-jet Après désinfection par flambage</p> <p>Echantillon réceptionné le : 17/11/2021 15:05</p>
---	--

Cofrac	Paramètre	Résultat	Unité	Date d'analyse	Méthode	Seuil de quantification	Valeurs guides	
	Température maximale de l'eau	58,4	°C	17/11/2021				
	après un écoulement de	3,00	minutes	17/11/2021				
O	Legionella	<10	UFC/l	17/11/2021	NF T 90-431	10	1000	
O	Legionella pneumophila	<10	UFC/l	17/11/2021	NF T 90-431	10		

Les paramètres identifiés par * dépassent les valeurs guides fixées.

Eau conforme

Legionella non détectées.

Pascale Berthet-Pilon
Resp. laboratoire de microbiologie
Signataire habilité



Note d'informations sur les résultats : Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

Abréviations utilisées : UFC : Unité formant colonie. NPP : Nombre le Plus Probable. ST : Analyse réalisée par un sous-traitant en France. MS : matières sèches. NA : Pour un paramètre correspondant à un total de molécules, cette mention signifie qu'aucune molécule n'a été quantifiée.

Les valeurs des limites et références de qualité sont exprimées dans l'unité du paramètre.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole O. Seules les déclarations de conformité portant sur des analyses réalisées dans leur totalité sous accréditation sont couvertes par l'accréditation.

Il n'a pas été tenu compte explicitement de l'incertitude associée au résultat.

Toutes données complémentaires concernant les résultats peuvent être communiquées à la suite d'une demande écrite.

~ : Nombre estimé (Cas particulier : de 1 à 2 colonies; interpréter le résultat comme "Les micro-organismes sont présents dans le volume étudié".

Le laboratoire ne pourra être tenu responsable si les données fournies par le client sont inexactes (données soulignées).