



Office de la consommation
Contrôle des eaux
Chemin des Boveresses 155
CH-1066 Epalinges

| | | | | |
|-------------------|----|-----|----|---|
| AD | CE | PJG | LP | FR |
| Douce 'Opio' a'sr | | | |  |
| | | | | STS 0176 |
| 25 SEP. 2018 | | | | |
| | | | | |

Commune de Saint-George
Grand'Rue 4
Case postale 10
1188 St-George

Epalinges, le 20.09.2018

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 18-VD-1665

V 1



INTRODUCTION

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / Commune de Saint-George
Prélèvement du : 20 août 2018
Effectué par : Monsieur François PILLOUD, Inspecteur des eaux
Remarque : Des analyses complémentaires de micropolluants (composés pesticides et traceurs d'eaux usées) ont été effectuées. L'émolument correspondant facturé (70.-) pour ce contrôle officiel complémentaire ne représente qu'une fraction du coût de l'analyse.

ÉCHANTILLON(S)

18-8516 Eau de boisson dans le réseau de distribution Conforme
4363 - Saint-George, 6 - Immeuble locatif - Buanderie - Robinet de la plonge

RÉSULTATS D'ANALYSES

N° d'échantillon : 18-8516

Secteur : 4363 - Saint-George
Lieu de prélèvement : 6 - Immeuble locatif - Buanderie - Robinet de la plonge
Dénomination spécifique : Eau de boisson dans le réseau de distribution
Température de l'eau : 15.5 °C